



检测报告

Test Report

STS 检 字(2022)第 0H03014 号

委托单位: 浙江亿得新材料股份有限公司

项目地址: 杭州湾上虞经济开发区纬三路九号

检测类别: 委托检测

样品类型: 水和废水

浙江华科检测技术有限公司

检验检测专用章



检测 报 告

基本信息

委托单位	浙江亿得新材料股份有限公司		
项目地址	杭州湾上虞经济开发区纬三路九号	检测类别	委托检测
采样方	浙江华科检测技术有限公司	采样时间	2022 年 08 月 03 日
样品类型	水和废水	DW002 雨水排放口	样品状态 无色、透明、无异味
检测依据	见表 2	检测日期	2022 年 08 月 03-04 日

表1 水和废水检测结果

采样时间：2022年08月03日				
检测点位	检测项目	检测结果（单位：mg/L，注明者除外）		
		第一次	第二次	第三次
DW002 雨水排放口	化学需氧量	31	43	35
	pH 值（无量纲）	6.9	6.9	6.8
	氨氮	1.04	0.958	0.942

表2 检测依据

检测项目		检测方法
水和废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

--报告结束--

编制： 傅明丽 审核： 张明艳 签发： 潘中

签发人职位： 授权签字人

签发日期： 2022.08.06



附件 1 监测点位图:

