

标准特性和装置

- ☆ 按照《国家锅炉压力容器安全监察规程》规范
- ☆ 按照《小型常压热水锅炉标准》规范
- ☆ 组件置有耐热镍铬铁 800合金(85WSI)
- ☆ 比例温控及固态阶段控制器
- ☆ 自动的上限水温自动开关
- ☆ 100mm厚度的纤维保温层
- ☆ 探针式低水位切断装置
- ☆ 组合式电控盘配有门锁
- ☆ 120V熔断器变压器
- ☆ 内装保护熔断器
- ☆ 电源开关指示灯
- ☆ 主电源接线端子
- ☆ 单独法兰口
- ☆ 电磁接触器
- ☆ 快速排污阀



可选配置

1. 保险丝熔断断开或自动断路器
2. 较大尺寸进/出口连接
3. 时钟(24小时或 7天)
4. 主电路断路器
5. 内锁安全门
6. 不锈钢结构
7. 电压表
8. 电流表
9. 温度表



型号尺寸

型号	容积 (L)	有效容积 (L)	外形尺寸		
			长 (L)	宽 (W)	高 (H)
EHWC500V	590	500	1100	1140	1000
EHWC1000V	1140	1000	1550	1140	1200
EHWC1500V	1650	1500	1550	1140	1600
EHWC2000V	2200	2000	2040	1140	1600
EHWC3000V	3300	3000	2040	1580	1600
EHWC4000V	4340	4000	2480	1580	1680
EHWC5000V	5450	5000	2480	2040	1600

备注: 其他规格可以根据客户要求定制

380V规格选择

型号	功率 (KW)	总热量 kcal/h*10 ⁴	电热元件		回路 380V	每步@ KW 380V	电流 (A) 380V/3P
			组数	功率 (KW)			
-15	15	1.3	1	1	1	1@15	23
-30	30	2.6	2	1	1	1@30	46
-45	45	3.9	3	1	2	1@15,1@30	69
-60	60	5.2	4	1	2	2@30	92
-75	75	6.5	5	1	3	1@15,2@30	114
-90	90	7.7	6	1	3	3@30	137



苏州市新波能电锅炉有限公司
 电话: 86-512-68091325
 传真: 86-512-68255486
 E-mail: newboneng888@163.com
<http://www.newboneng.com/>